

Zapisnik 7. redne seje Kurilnega odbora z dne 21.06.2024

Prisotni:

- Člani KO (7): Mitja PELICON, Vladimir VEJNOVIĆ, Alan HAJDINJAK, Miro BIRSA, Gregor ŠOPER, Denis PUCER, Josip KRAJNC

Opravičeno odsotni:

- Člani KO (3): Igor HRVATIN, Ivan MARAS, Gregor VALENTIČ, upravnik

Pričetek seje: ob 20:14. **Zaključek seje:** ob 21:07. **Kraj:** Vena Pilon 1, Koper.

Sejo vodi: V. Vejnović. **Zapisnikar:** J. Krajnc.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov korespondenčnih sej
3. Zamenjava razteznih posod v kotlovnici
4. Poročilo o delu KO
5. Razno

Ad 1 – sklepčnost, dnevni red

Prisotnih je 7 članov Kurilnega odbora (KO) mandata 2021 – 2025: Mitja PELICON, Vladimir VEJNOVIĆ, Alan HAJDINJAK, Miro BIRSA, Gregor ŠOPER, Denis PUCER, Josip KRAJNC – ugotovi se, da je KO sklepčen.

Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo je bilo vabljenim posredovano po elektronski pošti 20.6.2024.

Dnevni red je **sprejet soglasno** (7/7).

Ad 2 potrditev zapisnikov korespondenčnih sej

Gradivo:

Sklep 10. korespondenčne seje:

1. Predmet glasovanja: **potrditev zapisnika 6. redne seje Kurilnega odbora mandata 2021-2025**

Obrazložitev sklepa:

Dne 28.11.2023 je predsednik KO članom, ki so bili na seji, posredoval predlog zapisnika 6. redne seje, ki je bila dne 27.11.2023. Do 29.11.2023 sta bili podani 2 pripombi, ki sta bili upoštevani.

Predlagani sklep:

SKLEP 10/1: *Potrdi se zapisnik 6. redne seje Kurilnega odbora mandata 2021-2025, ki je bila dne 27.11.2023.*

Predlog sklepa:

SKLEP R7/1: Potrjuje se izid 10. korespondenčne seje KO, s tem pa tudi sklep K10/1.

Sklep je **sprejet soglasno** (7/7).

Ad. 3 - Zamenjava razteznih posod v kotlovnici

Krajnc seznanjeni KO z aktivnostmi pri iskanju dobavitelja in izvajalca za zamenjavo posod. V razpravi člani KO pritrdijo izbiri lokalnega izvajalca kot tudi izbiri materiala.

Obrazložitev:

Zamenjava razteznih posod je potrebna, ker so dotrajale (l. 1975) in kljub začasni sanaciji pred letom obstaja nevarnost puščanja.

Sedanje posode so jeklene, premera 1,5 m, višine 4 m, niso pod tlakom. Zamenjava bo komplicirana, saj bo potrebno iznos/vnos opraviti skozi okno širine 3,2 m in višine 2,3 m, blizu posod pa so nameščene cevi toplovoda.

Že pred dvema letoma smo obravnavali predlog zamenjave in so bile ponudbe za vgraditev posod enakega tipa in materiala okrog 50.000 €, letos pa še več.

Pridobili smo mnenje projektanta, ki se strinja, da posode znižamo na višino 3 m ob enakem premeru 1,5 m, saj je potrebnega volumna v njih za raztezek vode iz toplovoda dovolj, pa tudi, da lahko zamenjamo material. Zamenjava bi tako bila nekoliko lažja oz. sploh omogočena.

Pridobili smo ponudbe za jeklene in plastične posode. Odločili smo se za polipropilenske (PP) posode, saj karakteristike tega materiala ustrezajo tako po uporabnosti in zdržljivosti. Najbolj primerna je ponudba podjetja Roto Slovenija d.o.o. iz Puconcev izpostava iz Ankarana, saj poleg same izdelave posod ponuja tudi montažo.

V ponudbi je poleg 3 novih posod (9.400 EUR) navedena tudi montaža le-teh vključno s priključki (6.560 EUR).

Predlog sklepa:

SKLEP R7/2: KO sprejme ponudbo 2024-63-DK za zamenjavo razteznih posod v kotlovnici podjetja ROTO v vrednosti 15.960 EUR + DDV.

Sklep je **sprejet soglasno** (7/7).

Ad. 4 – Poročilo o delu KO

KO se seznani s poročilom o opravljenem delu članov od aprila 2023 do maja 2024.

Predlagamo, da se iz sredstev, ki so namenjena za delovanje KO, izplača finančno nadomestilo članom KO za opravljena dela na podlagi 510 opravljenih ur. Upoštevamo bruto urno postavko za zahtevno študentsko delo 9 €/h oz. okrog 6 €/h neto.

Predlog sklepa:

SKLEP R7/3: V skladu s 30. in 31. členom poslovnika Kurilni odbor sprejme sklep, da se iz sredstev namenjenih za delovanje KO iz naslova opravljenega dela od aprila 2023 do maja 2024 članom izplača finančno nadomestilo, kot navedeno v predlogu in obrazložitvi, v skupni višini 4.590,00 EUR bruto.

Za sklep glasuje **5 članov** od 7 prisotnih (71 %) – (Pelicon, Hajdinjak, Birska, Šoper, Pucer, vzdržana 2 (Vejnović, Krajnc) - kar je več kot 50%, s tem je sklep **sprejet**.

Ad. 5 Razno

Krajnc seznanjeni KO z zadevami v teku:

- Nakup 3 regulatorjev v TP za je preložen zaradi pogajanj z dobaviteljem.
- Sodni postopki so zaradi stavke sodnikov ustavljeni.
- Analiza pritožbe s Kozlovičeve 13 o visoki porabi toplote: števci za bloke so bili nameščeni, zaradi napake pri montaži števec v Kozl 13 ni deloval, posledično ni možno obdelati podatkov za celo sezono, od januarja 2024 dalje pa je ugotovljeno večje odstopanje porabe v K 19 in 21.
- Krmiljenje črpalk: omarica inštalirana, nastavitve bodo ob montaži črpalk, ki so sedaj v remontu.
- Izmenjevalci so bili na rednem 2 letnem čiščenju. Ugotovljeno je, da so bili 4 izmenjevalci, ki so bili tudi na sekundarni strani v bloku v obtoku s kondicionirano vodo, čisti. Zato se predlaga, da se postopoma povsod v sekundarnem delu (v bloku) natoči kondicionirano vodo, izmenjevalce pa se potem čisti na 4 leta. Cena čiščenja na dve leti je 5.000 €.
- Razmišljanje o vgradnji 1 MW kotla.

Drugih vprašanj in predlogov ni, seja se zaključi ob 21:07.

Koper, 21.06.2024

Zapisal
Josip Krajnc

Posredovati:

- članom KO,
- upravniku kotlovnice,
- spletna stran.